

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 31/ _____

Берсуатский с.о.
Место составления

25.05.2023 г.
Время 18:12

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 31 от 10.05.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль
САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

700340000046, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Бяла Тналина села Берсуат отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Бяла Тналина села Берсуат отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аршалынский район, Берсуат, Женис (улица), 29.

5. Период проведения профилактического контроля 16.05.2023 - 25.05.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Бяла Тналина села Берсуат отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте с массовым пребыванием людей, проводить практические тренировки не реже 1 раза в полугодие, с указанием в журнале тренировок; Основание: Правила пожарной безопасности.

			месте хранения ключей, к которым обеспечивается круглосуточный доступ; Основание: ППБ РК №55 пункт 28; пункт 39 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 01.08.2023
4	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Напольное покрытие коридора 1 и 2 этажа выполнить из негорючего материала; Основание: ППБ РК №55 пункт 36 подпункт 3: пункт 66 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 01.08.2023
5	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Устранить и не допускать использование незакрепленных электроустановочных изделий (выключатель, розетка); Основание: ППБ РК №55 пункт 86 подпункт 2: пункт 75 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 01.08.2023
6	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Выполнить соединение жил проводов при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов; Основание: ППБ РК №55 пункт 80; пункт 83 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 01.08.2023
7	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Обеспечить хранение топлива (угля) в специально приспособленных для этого помещениях; Основание: ППБ РК №55 пункт 116; пункт 95 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 01.08.2023
8	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Организовать работы по поддержанию систем и установок пожарной автоматики путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного

			<p>утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от «21» февраля 2022 года № 55 (далее – ППБ РК №55) пункт 14; пункт 11 «Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности» Приложение 3 к совместному приказу И.о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 ноября 2022 года № 95 и Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года № 250, Приложение 3 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 (далее - Проверочный лист приложение 3);;</p> <p>срок устранения: 01.08.2023</p>
2	<p>П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Привести в рабочее состояние установки пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;</p> <p>Основание: ППБ РК №55 пункт 6; пункт 29 Проверочного листа приложение 3;;</p> <p>срок устранения: 01.08.2023</p>
3	<p>П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Незначительное	<p>Обеспечить закрытие на замок люка чердачного помещения, в котором по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей. Наличие на двери указанного помещения информации о</p>

			ремонта; Основание: ППБ РК №55 пункт 68 подпункт 2; пункт 120 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 01.08.2023
9	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать и предоставить техническую документацию систем и установок пожарной автоматики (акт приемки, технические паспорта, ведомость смонтированного оборудования); Основание: ППБ РК №55 пункт 70 подпункты 3, 4, 5; пункт 121 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 01.08.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

С. Шамсер Д.С. Савваев Д.С.

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Жакинова Сауле Закаловна

«25» 05 2023г.

